

Klemmleiste 7polig EEG-Steuergerät (unterer Anschlußraum)

1	Aussenleiter
2	Neutralleiter
3	
4	
5	
6	Steuerung EEG
7	Steuerung EEG

Relais EEG-Steuergerät

K1 - nicht belegt

K2 - nicht belegt

K3 - Steuerung EEG-Anlage Stellung a - Freigabe

K3 - Steuerung EEG-Anlage Stellung b - Abregelung

Verhalten bei Spannungsausfall

K3- Stellung b - Abregelung

Testtaste

K3 - EIN/AUS

* unter Plombenverschluss

** Brücke zur Anzeige beider Tarife
bei elektronischen Zählern EMH EDL 300L

Die Verbindung des PEN-Leiters mit der Potentialausgleichschiene ist direkt am HA-Kasten zu erstellen.

Stadtwerke Stassfurt GmbH
Athenslebener Weg 15 Tel.: 039 25 / 96 0 - 0
39418 Staßfurt Fax: 039 25 / 96 02 92

Stadtwerke Stassfurt

Projekt: TAB-Schaltplan Rundsteuergerät			Änderungen:
Bauherr: Stadtwerke Staßfurt GmbH			
Blatt-Nr.: 5a	Inhalt: EEG-Regelung 1stufig <10kW mit Eigenverbrauch		
Maßstab: --------	Datum: 28/08/2012	gezeichnet: Lampel	geprüft: