



Klemmleiste 7polig EEG-Steuergerät (unterer Anschlußraum)

1	Aussenleiter
2	Neutralleiter
3	
4	
5	
6	Steuerung EEG
7	Steuerung EEG

Relais EEG-Steuergerät

- K1 - nicht belegt
- K2 - nicht belegt
- K3 - Steuerung EEG-Anlage Stellung a - Freigabe
- K3 - Steuerung EEG-Anlage Stellung b - Abregelung

Verhalten bei Spannungsausfall  
K3- Stellung b - Abregelung

Testtaste  
K3 - EIN/AUS

- \* unter Plombenverschluss
- \*\* Brücke zur Anzeige beider Tarife bei elektronischen Zählern EMH EDL 300L

Die Verbindung des PEN-Leiters mit der Potentialausgleichschiene ist direkt am HA-Kasten zu erstellen.

Stadtwerke Stassfurt GmbH Athenslebener Weg 15    Tel.: 039 25 / 96 0 - 0 39418 Staßfurt            Fax: 039 25 / 96 02 92			
Projekt: TAB-Schaltplan Rundsteuergerät		Änderungen:	
Bauherr: Stadtwerke Staßfurt GmbH			
Blatt-Nr.: <b>5</b>	Inhalt: <b>EEG-Regelung 1stufig mit Eigenverbrauch</b>		
Maßstab: -----	Datum: 23/08/2012	gezeichnet: Lampel	geprüft: