


Klemmleiste 7polig EEG-Steuergerät (unterer Anschlußraum)



Relais EEG-Steuergerät

K1 - nicht belegt

K2 - nicht belegt

K3 - Steuerung EEG-Anlage Stellung a - Freigabe

K3 - Steuerung EEG-Anlage Stellung b - Abregelung

Verhalten bei Spannungsausfall

K3- Stellung b - Abregelung

Testtaste

K3 - EIN/AUS

- \* unter Plombenverschluss
- \*\* Brücke zur Anzeige beider Tarife bei elektronischen Zählern EMH EDL 300L

Die Verbindung des PEN-Leiters mit der Potentialausgleichschiene ist direkt am HA-Kasten zu erstellen.

Stadtwerke Stassfurt GmbH  
Athenslebener Weg 15 Tel.: 039 25 / 96 0 - 0  
39418 Staßfurt Fax: 039 25 / 96 02 92



Projekt: TAB-Schaltplan Rundsteuergerät		Änderungen:	
Bauherr: Stadtwerke Staßfurt GmbH			
Blatt-Nr.: <b>4</b>	Inhalt: <b>EEG-Regelung 1stufig ohne Eigenverbrauch</b>		
Maßstab: -----	Datum: 23/08/2012	gezeichnet: Lampel	geprüft: